

Vegårshei kommune  
Molandsveien 11  
4985 VEGÅRSHEI

**Dato:** 15.11.2017  
**Saksref:** 201723312-4  
**Deres ref.:**  
**Side:** 1 / 1

**Vår saksbehandler:** Nina Rønning Raabel  
**Telefon:**  
**Mobil:** +47 48953516  
**E-post:** Nina.Ronning.Raabel@banenor.no

### **Vegårshei kommune - svar på spørsmål angående reguleringsplan - Parkeringsplass - Kjørkeliheia**

Det vises til forespørsel av 6. november 2017, vedrørende konkretisering av krav til sikkerhet ved etablering av parkeringsplass ved Kjørkeliheia, 20 meter fra spormidt på Sørlandsbanen. Viser også til vår uttalelse til saken datert 25. juli 2017.

Planområdet, inkludert parkeringsplassen skal ikke komme inn på Bane NOR sin eiendom og minimum 20 meter fra spormidt. Det må som et minimum settes opp flettverksgjerde, på minimum 1,8m høyt mot jernbanen.

Drenering og overvannshåndtering må ivaretas, slik at dette ikke får konsekvenser for jernbanen.

Ved snørydding av spor kan en risikere at snø og is kan bli slengt relativt langt ut fra spor, men 20 meter bør være akseptabelt i så måte. Vi presiserer likevel at det ikke kan påregnes erstatningskrav med hensyn på rystelser, snørydding ol. ved etablering og bruk av parkeringsplassen.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien  
Seksjonssjef  
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Nina Rønning Raabel  
senioringeniør

**Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur**