

Fra: Vestøl, Kristine Mål (Kristine.Mal.Vestol@ae.no)

Sendt: 08.04.2019 08:53:23

Til: emls@staerk.no

Kopi: Kommune, Vegårshei

Emne: Innspill: Tjennheia, del av Gnr. 36 bnr 15, Vegårshei – detaljregulering

Vedlegg: Kartskisse_Tjennheia.pdf

Tjennheia, del av Gnr. 36 bnr 15, Vegårshei – detaljregulering

Viser til oversendelse av henvendelsen 25.02.2019 angående detaljregulering av Tjennheia del av gnr 36 bnr 15 i Vegårshei kommune.

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Vegårshei kommune. Dette innebærer at vi etablerer og drifter strømmettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har AEN anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen (regionalnett).

I planområdet som inngår i detaljreguleringen har vi distribusjonsnett og er bygget i medhold av områdekonsesjon. Vedlagt kart viser lavspennings luftnett. AENs luftledninger er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendt kart variere. Bebyggelse eller andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra målinger i marka.

Det må påregnes å etablere ny nettstasjon samt nytt HS-nettanlegg for å få forsynt dette området da AEN ikke har nettanlegg i området.

Behov for ny nettstasjon:

For å sikre strøm til ny bebyggelse, må det settes av plass til å etablere en ny nettstasjon i området. Nettstasjonen plasseres sentralt i planområdet med hensyn til effektuttak. Plassering av anlegg må gjøres i samarbeid med AEN.

- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.
- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner.
- Nettstasjoner skal ikke plasseres ved lekeplasser.

Adkomst og terrengendringer:

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.

I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk. Det må avklares behov for ny nettstasjon og den plassering. For mer informasjon gå på vår nettside:

<https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-anleg/>

Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert kostnader til erverv av nye rettigheter.

Vedlagt ligger kartskisse som viser nettanlegget vårt i området.

Med vennlig hilsen

Kristine Mål Vestøl | Prosjektingeniør
kristine.mal.vestol@ae.no tlf: +47 38 60 72 90

Agder Energi Nett
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal
tlf: +47 38 60 70 00 | fax: +47 38 60 70 01
www.aenett.no

God kraft. Godt klima.